



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по
по Курганской области
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 06-2/18 _____ г. Курган, ул. Гайдара, 68 « 01 » августа 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Ермолаевой Еленой Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Кургана «Детский сад комбинированного вида №117 «Рябинка» (МБДОУ «Детский сад №117»), ИНН 4501034216, ОГРН 1024500514224; юридический адрес: 640011, г. Курган, ул. Гайдара, 68 чрезвычайно высокий риск;
место осуществления деятельности: 640011, Курганская область, г. Курган, ул. Гайдара, 68; 640011, Курганская область, г. Курган, ул. Гагарина, 25
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

по адресу: **640011, Курганская область, г. Курган, Гайдара, 68**

1) в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - 18.07.2024 г. в ходе осмотра МБДОУ «Детский сад №117» по адресу: 640011, Курганская область, г. Курган, ул. Гайдара, 68, установлено, что в помещении пищеблока нарушена внутренняя отделка пола (имеются сколы, трещины), что не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям;

2) в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- 18.07.2024 г. в ходе осмотра МБДОУ «Детский сад №117» по адресу: 640011, Курганская область, г. Курган, ул. Гайдара, 68, установлено, что в помещении прачечной нарушена внутренняя отделка пола (имеются сколы, трещины, отслоение красочного слоя), что не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям;

3) в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- 18.07.2024 г. в ходе осмотра МБДОУ «Детский сад №117» по адресу: 640011, Курганская область, г. Курган, ул. Гайдара, 68, установлено, что в помещении прачечной нарушена внутренняя отделка стен имеет дефекты (отслоения плиточного слоя, трещины), что не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям;

4) в нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - 18.07.2024 г. в ходе осмотра МБДОУ «Детский сад №117» по адресу: 640011, Курганская область, г. Курган, ул. Гайдара, 68, установлено, что групповые ячейки оборудованы трехуровневыми кроватями, не имеющими самостоятельного захода на них;

5) в нарушении п. 4338 СанПиН 3.3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - 18.07.2024 г. в ходе осмотра МБДОУ «Детский сад №117»

по адресу: 640011, Курганская область, г. Курган, ул. Гайдара, 68, установлено, что термоиндикаторы не работают, что не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям

б) по данным накопительных ведомостей за апрель, май 2024 г. не выполнены нормы по части продуктов, приложение № 7, таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

-у возрастной группы 3-7 лет: молока выдано 300 гр. и 431гр. в день на одного ребенка соответственно за апрель и май 2024 г. вместо 450 гр.; творога- 26 гр. и 38 гр. вместо 40 гр.; сметаны- по 9 гр. вместо 11 гр..; птицы- 14гр. вместо 24 гр.; овощей в мае выдано 213 гр. вместо 220 гр.; фруктов в мае выдано 70гр. вместо 100 гр.; сухофруктов- по 9 гр. вместо 11 гр.;

-у возрастной группы до 3-х лет: молока выдано 252 гр. и 374 гр. в день на одного ребенка соответственно за апрель и май 2024 г. вместо 390 гр.; творога- 21.5 гр. и 27 гр. вместо 30 гр.; сметаны в мае выдано 6 гр. вместо 9 гр..; субпродукты в мае 10,5 гр. вместо 20гр.; рыбы в мае выдано 26 гр. вместо 32 гр.; фруктов выдано 61 гр. и 85гр. вместо 95 гр.

7) в нарушение п. п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- 18.07.2024 г. в ходе осмотра МБДОУ «Детский сад №117» по адресу: 640011, Курганская область, г. Курган, ул. Гайдара, 68, установлено, что в старшей группе № 11 не оборудованы отдельные кабинки в туалетной;

8) в нарушении п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - 18.07.2024 г. в ходе осмотра МБДОУ «Детский сад №117» по адресу: 640011, Курганская область, г. Курган, ул. Гайдара, 68, установлено, что в приемной групповой ячейки №3, тумба для обуви имеет дефекты (нарушена целостность покрытия, расслоение материала, трещины), что не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям;

9) в нарушении п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - 18.07.2024 г. в ходе осмотра МБДОУ «Детский сад №117» по адресу: 640011, Курганская область, г. Курган, ул. Гайдара, 68, установлено, что в буфетной групповой ячейки №5 мебель (кухонный гарнитур) имеет дефекты и повреждения (нарушена целостность покрытия, расслоение материала, трещины), что не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям;

10) в нарушении п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - 18.07.2024 г. в ходе осмотра МБДОУ «Детский сад №117» по адресу: 640011, Курганская область, г. Курган, ул. Гайдара, 68, установлено, что в приемной групповой ячейки №7 мебель (шкафы для одежды) имеет дефекты и повреждения (нарушена целостность покрытия, трещины), что не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям;

11) в нарушение п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - 18.07.2024 г. в ходе осмотра МБДОУ «Детский сад №117» по адресу: 640011, Курганская область, г. Курган, ул. Гайдара, 68, установлено, что покрытие подходов и дорожек имеют дефекты (асфальтовое покрытие имеет трещины, выбоины), что не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям;

12) в нарушение п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - в МБДОУ «Детский сад №117», по адресу: г. Курган, ул. Гайдара, 68 на пищеблоке и в прачечной система вентиляции в нерабочем состоянии, что не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. (Акт обследования технического состояния систем вентиляции от 19.01.2024 ООО «Вентиляция»)

по адресу: 640011, Курганская область, г. Курган, ул. Гагарина, 25:

1) п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – в МБДОУ «Детский сад №117», по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 25 раковина в группе №16 для мытья столовой посуды ржавая, следы коррозии, шкафчики для посуды в групповой №15 не имеют целостного покрытия, сушилки для посуды в групповых ржавые, отшелушены, что не предусматривает возможность их мытья и обеззараживания

2) п.2.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – по адресу: г. Курган, ул. Гагарина,

25, в спальнях допускается использование трех уровневых кроватей, не имеющие самостоятельного захода на них;

3) п. 2.6.3, п.2.6.5., п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - в МБДОУ «Детский сад №117», по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 25 в умывальной комнате группы №16 оборудована умывальная с мойкой для ног, без подключения к воде, отсутствует смеситель;

4) п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – в МБДОУ «Детский сад №117», по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 25 внутренняя отделка пола лестницы, идущей на второй этаж имеет дефекты и повреждения (сколы) и в игровой группы №15 (линолеум порван), отделка стен игровой группы №16 (отшелушены), что не допускает проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию;

5) п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в прачечной по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 25 в специальном месте хранения чистого белья допускается на подоконнике, стеллажах в открытом виде;

6) п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - в МБДОУ «Детский сад №117», по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 25 внутренняя отделка на пищеблоке не соответствует гигиеническим требованиям в коридоре при загрузке продукции (целостность плиточного слоя стен нарушено), что не позволяет проводить качественно уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств

7) п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» отделка моечного оборудования на пищеблоке в МБДОУ «Детский сад №117 не соответствует гигиеническим требованиям (ванна для кухонной посуды ржавая, следы коррозии), что не устойчива к действию моющих и дезинфицирующих средств;

8) п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – внутренняя отделка в прачечной по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 25 не соответствует гигиеническим требованиям, отшелушена краска окна, пола, что не подвергается мытью и обработке;

9) п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - в МБДОУ «Детский сад №117», по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 25 на пищеблоке не оборудована локальной вытяжной системой жарочный шкаф являющийся источником тепла;

10) приложение №4 и №5 п.7.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - в МБДОУ «Детский сад №117», по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 25 рекомендуемые журналы бракеража готовой пищевой продукции и бракеража скоропортящейся пищевой продукции ведутся с нарушением, не все графы заполняются, а также не все скоропортящиеся продукты заносятся;

11) ст.ст. 11, 17, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - в МБДОУ «Детский сад №117», по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 25 питание детей в июле осуществлялось в разрез утвержденного меню, не выдавалось закуска, холодное блюдо (салат, овощи) 11.07.2024г., 12.07.2024г., 16.07.2024г.; допускается замена разных дней завтрака и полдника, а не одного дня;

12) п.п. 4.4.10, 4.5.28 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - МБДОУ «Детский сад №117» по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 25 в процедурном кабинете медицинского блока инженерные коммуникации системы водоснабжения и водоотведения проложены под раковиной не в закрытых коробах;

13) раздел VI таблица 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» при анализе режима пребывания детей в МБДОУ «Детский сад №117», по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 25, согласованного 31.08.2023г., установлено его несоответствие санитарно-гигиеническим требованиям,

а именно: продолжительность дневного сна в группах №13, №14 раннего возраста в теплое время года (1,6-3 лет) составляет 2 ч. 55 мин. при норме не менее 3 ч.

14) Приложение № 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - не в полном объеме выполняются рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов, при рассмотрении питания воспитанников (возраст 3-7 лет) в рационе детей, посещающих в МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №117» за два месяца (май, июнь 2024г.):
Молока и кисломолочной продукции выдано 385,5гр.\день, при норме 450 гр.\день;

сметаны выдано 8, 2 гр.\день, при норме 11гр.\день;

птицы выдано 17,4 гр.\день, при норме 24 гр.\день;

овощи выдано 172 гр.\день, при норме 220 гр.\день;

макаронных изделий выдано 14,8 гр.\день, при норме 12 гр.\день;

фруктов выдано 88,5 гр.\день, при норме 100гр.\день.

15) Приложение № 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - не в полном объеме выполняются рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов, при рассмотрении питания воспитанников (возраст 1-3 лет) в рационе детей, посещающих в МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №117» за два месяца (май, июнь 2024г.):
Молока и кисломолочной продукции выдано 339гр.\день, при норме 390 гр.\день;

сметаны выдано 8, 2 гр.\день, при норме 11гр.\день;

птицы выдано 15,9 гр.\день, при норме 20 гр.\день;

овощи выдано 140 гр.\день, при норме 180 гр.\день;

фрукты выдано 79,5 гр.\день, при норме 95 гр.\день;

муки выдано 32,3 гр.\день, при норме 25 гр.\день;

макаронных изделий выдано 11 гр.\день, при норме 8 гр.\день.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений в срок до 02.10.2024г. предписываю:

1. Обеспечить контроль ведения в МБДОУ «Детский сад №117», по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 25 рекомендуемых журналов бракеража готовой пищевой продукции и бракеража скоропортящейся пищевой продукции в соответствии с приложением №4 и №5 п.7.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
2. Выполнять в полном объеме рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов в МБДОУ «Детский сад №117».
3. Обеспечить контроль за питанием детей в соответствии с утвержденным меню в МБДОУ «Детский сад №117».
4. Обеспечить бесперебойную работу термоиндикаторов в процедурном кабинете МБДОУ «Детский сад №117», по адресу г. Курган, ул. Гайдара, 68.
5. Обеспечить спальни групповых ячеек кроватями в МБДОУ «Детский сад №117» по адресу: г. Курган, ул. Гайдара, 68; г. Курган, ул. Гагарина, 25, в соответствии с п.2.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений в срок до 01.08.2025 г. предписываю:

640011, Курганская область, г. Курган, ул. Гайдара, 68

1. Обеспечить внутреннюю отделку помещений пищеблока в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
2. Обеспечить внутреннюю отделку помещений прачечной в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
3. Оборудовать туалетные кабины дверями в старшей группе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
4. Обеспечить целостность мебели (кухонный гарнитур, шкафы для одежды, тумба для обуви) в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
5. Обеспечить целостность мебели (шкафы для одежды) в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
6. Обеспечить целостность мебели (тумба для обуви) в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
7. Обеспечить покрытие (асфальтовое покрытие) подходов и дорожек в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
8. Обеспечить работу системы вентиляции на пищеблоке и прачечной

640011, Курганская область, г. Курган, ул. Гагарина, 25

1. Обеспечить отделку помещений по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 25 пищеблока (в коридоре при загрузке продукции), в прачечной в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
2. Обеспечить групповые сушилки для посуды в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
3. Обеспечить оборудованием в групповой группе №16 раковиной для мытья столовой посуды, в групповой №15 шкафчиками для посуды в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
4. Оборудовать в умывальной комнате группы №16 мойку для ног, с подключением к холодной и горячей воде.
5. Обеспечить соответствие внутренней отделки пола лестницы, идущей на второй этаж, игровой группы №15 в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
6. Обеспечить соответствие внутренней отделки стен игровой группы №16 в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
7. Обеспечить хранение чистого белья в прачечной по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 25 в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
8. Оборудовать в процедурном кабинете медицинского блока инженерные коммуникации системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями СанПиН.
9. Оборудовать моечное оборудование на пищеблоке в МБДОУ «Детский сад №117» по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 25 в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
10. Оборудовать над жарочным шкафом на пищеблоке МБДОУ «Детский сад №117», по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 25 локальную вытяжную систему.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад комбинированного вида №117 «Рябинка» (МБДОУ «Детский сад №117»), ИНН 4501034216, ОГРН 1024500514224; юридический адрес: 640011, Курганская область, г. Курган, ул. Гайдара, 68
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Курганской области по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 46 тел./факс 8(3522) 46-36-13 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «03» октября 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Курганской области по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 46 тел./факс 8(3522) 46-36-13 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «04» августа 2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Курганской области		Ермолаева Е.В.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), экземпляр предписания получен: «01» августа 2024 г.

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 117»


(подпись)

Исаханова С.М.

(инициалы и фамилия)